

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

型番目次／Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース／フリーサイズパネル

ラックケース／サブラック

棚板／ラックパネル

電池ホルダー／電池ボックス

アクセサリ／機構部品

カスタム製品

技術資料／各種ご案内



- ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。
- 結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。
- 端子部は2P・3P・4Pの3タイプから選択可能です。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	端子部本体	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
3	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
-	端子	2~4	真ちゅう	ニッケルメッキ
-	端子ネジ	4~8	鉄	亜鉛メッキ

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

- 産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線・船舶など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。

使用例



オプション部品 (別売)



THB387・387E・391・392用  
ゴムブッシュ  
P5-53



固定ホルダー  
6000302CC  
P5-68



締付工具  
6000337BC  
P5-68

端子部結線方法




端子番号に合わせて電線を差し込んで下さい。




ネジで締め付けるだけで接続完了です。

- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
- 端子ネジは固く緩みにくい場合があります。柄の付いたドライバーを使用して下さい。


2P 接続図





3P 接続図




4P 接続図





外觀寸法図



使用ゴムブッシュ



ケーブル外径  
φ7mm~φ9mm



ケーブル外径  
φ9mm~φ12mm

- 上記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。使用ゴムブッシュ

型番・寸法・標準価格

型番	L	D	適合ケーブル外径	端子台極数	標準価格(税別)
THB391-2P	68	23	φ7~φ12	2P	▲1,050
THB391-3P	68	23	φ7~φ12	3P	▲1,100
THB391-4P	68	23	φ7~φ12	4P	▲1,180

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## THB387・387E・391・392用ゴムブッシュ



使用例

- THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
- 対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
- 6000347LAはφ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
- THB387L・THB387LEには使用出来ませんのでご注意下さい。

## 型番・寸法・標準価格

型番	外観	適合ケーブル外径	入数	材質	標準価格(税別) / 袋
6000338GT		穴を塞ぐブラインドブッシュです。	10 / 袋	TPE	670
6000377GT		φ2.5～φ4.0mm	各10 / 袋	TPE・POM	1,520
6000339GT		φ5.0～φ7.0mm	各10 / 袋	TPE・POM	1,520
6000340GT		φ3.0～φ4.5mm	各10 / 袋	TPE・POM	1,520
6000341GT		φ4.5～φ6.0mm	10 / 袋	TPE	670
6000342GT		φ2.5～φ4.5mm	10 / 袋	TPE	670
6000343GT		φ2.5～φ4.0mm	10 / 袋	TPE	670
6000347LA		φ7.0mm以下の電線を使用する時の固定キャップです。	10 / 袋	POM	870

- 6000341GT・6000343GTには固定キャップは使用出来ません。

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケースメタル  
ケースRaspberry  
Piケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネルラックケース/  
サブラック棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックスアクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー



- パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
- 中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。




### 型番・標準価格

型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000302CC	PA66 / ブラック	THB387・387L・391・390・400 402T・405・399Y全機種	300

## THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具



使用例



- ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。
- 工具が空回りするまで締付けて下さい。
- THB400-○-15、THB400-○-17、THB400-○-20シリーズには使用出来ません。

### 型番・標準価格

型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000337BC	PA66GF / ブラック	THB387・391・390・400・405・406・ 402T・399Y	220

5

# 防水コネクタシリーズ 製品使用例


## 屋外用LED照明の接続

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース



キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブルグラウンド

アルミサッシ  
ケース



アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース



Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック



棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



### 産業用モーターの接続



### 農業用スプリンクラーの分岐接続



### 自動化ラインの動力・センサ中継



### 工作機械装置



### ブレーカー接続器



### 地下・床下の配線



端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# THB391シリーズ 取扱説明書



## 注意事項

- ・電源電圧の印加中は、感電の恐れがありますので端子部に触れないで下さい。
- ・電線の接続や取外しは電源を切っておこなって下さい。
- ・製品が水没する環境では使用しないで下さい。

## 作業手順

- ①使用するケーブル外径に合わせて、ゴムブッシュを調整する。




ケーブル外径  
 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 9\text{mm}$




ケーブル外径  
 $\phi 9\text{mm} \sim \phi 12\text{mm}$

- ②図のように配線をして、端子ネジをマイナスドライバーにて締付ける。  
ドライバー先端幅は3mmが推奨です。




③端子本体にケーブルグランドを締付ける。

- A 端子部本体にケーブルグランドを締付ける。  
プライヤー等を使用し、しっかり締付けて下さい。
- B ゴムブッシュをケーブルグランドの奥まで入れる。



④ケーブルグランドのキャップを締付ける。

締付工具「6000337BC」または、プライヤー等を使用し、ケーブルが動かなくなるまで締付けて下さい。



オプションの締付工具「6000337BC」はすばやく締付けが可能です。  
※締付工具が空回りするまで締め付けて下さい。